

	<b>GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ</b>	VAR/YOK
	<b>Cihaz marka / model</b>	
1	TS EN 50160-2011 raporlama standartında raporlama	
2	TS EN 61000-4-30 :2017 class A ölçüm yapabilme özelliği	
3	IEEE Std 519-1992 Standardı	
4	10 ar dakikalık periyotlarla okunan Güç Kalitesi ölçüm datalarının 1 sene süreyle hafızasında tutabilme yeteneği (Yok ise 5inci maddeye göre değerlendirin)	
5	Harici Depolama birimi	
a	En az 12 aylık verileri 10 ar dakikalık periyotlar depolayacak kapasite	
b	Modbus/TCP IP protokolü kullanılarak okuma	
6	Cihazın hafızası FIFO(First In First Out) özelliği	
7	Cihaz ile faz-nötr veya Aron bağlı gerilim trafolarında ölçüm yapma	
8	Gerilim bağlantı şekli ve çevirme oranını cihaz üzerinden ayarlama	
9	Cihaz ile 3G haberleşme altyapısı	

NOT-1: 4üncü maddenin "VAR" olarak seçilmesi durumunda 5inci maddenin değerlendirilmesine gerek yoktur. 4üncü maddenin "YOK" seçilmesi durumunda 5inci madde ve eklerinin "VAR" olarak seçilmesi zorunludur.

NOT-2: Yukarıdaki özelliklerin herhangi biri sağlanmaması durumunda kalite kaydedici cihaz uygunluk alamayacaktır.